

KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM

TEST RESULT

- Tên mẫu thử: Cầu chì tự rơi cắt có tải LBFCO 38.5kV- 100A-12kA
Name of sample Load break Fuse Cut Out LBFCO 38.5kV- 100A -12kA
- Khách hàng: Công ty TNHH Sản xuất và thương mại NCT Việt Nam
Customer NCT Vietnam Manufacturing and Trading Company Limited
- Cơ sở sản xuất: Công ty TNHH Sản xuất và thương mại NCT Việt Nam
Manufacturer NCT Vietnam Manufacturing and Trading Company Limited
- Ký hiệu : NCT LBFCO-38.5/100
Type
- Số lượng mẫu: 01 pha
Quantity
- Tình trạng mẫu: Mới, chưa qua sử dụng
Condition of sample:
- Ngày nhận mẫu: 16/ 02/ 2017
Reception date:
- Ngày thử nghiệm: 16/ 02/ 2017 ÷ 03/ 03/ 2017
Testing date
- Tiêu chuẩn áp dụng: TCVN 5767:1993; IEC 60282-1; IEC 60694 và Yêu cầu khách hàng
Applied standards: TCVN 5767:1993; IEC 60282-1; IEC 60694 and requirement of customer

TRƯỞNG PHÒNG THỬ NGHIỆM
ĐIỆN, ĐIỆN TỬ VÀ HIỆU SUẤT NĂNG LƯỢNG
CHIEF OF ELECTRIC, ELECTRONIC
AND ENERGY EFFICIENT LABORATORY

Đặng Thanh Tùng

Hà nội, ngày 03 / 03 / 2017

GIÁM ĐỐC
DIRECTOR



PHÓ GIÁM ĐỐC

Nguyễn Ngọc Châm

- Phiếu kết quả này chỉ có giá trị đối với mẫu thử do khách hàng đưa tới.
This test results is value only for samples taken by customer.
- Không được trích sao một phần kết quả này nếu không được sự đồng ý của trung tâm Kỹ thuật 1.
This test results shall not reproduced except in full, without the written approved of QUATEST 1.
- Tên mẫu và tên khách hàng được ghi theo yêu cầu của khách hàng.
Name of sample and customer are written as customer's request.